

Государственная жилищная инспекция РТ

Необходимость

выполнения работ подтверждаю

«  » 20   г.

Ф.И.О.

подпись

*Хатипов Г.З.*

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Муниципального бюджетного учреждения


"Градорегулирование и инфраструктурное

развитие" Чистопольского муниципального

района Республики Татарстан

М.Р. Бибишев

201   г.



**Дефектная ведомость**

(система холодного водоснабжения)

объемов работ (согласно п. 3 ст. 15 закона № 185 - ФЗ)

на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу:

Республика Татарстан, г.Чистополь, ул. Вахитова, д. 127

№ п/п	Виды работ		Ед.изм.	Объем	Примечание
1	разводящий трубопровод	замена	п.м.	106	
	ввод	замена	шт. /п.м.	1/1,6	
	стояки	замена	шт. /п.м.	30/522,8	
2	водяной узел	демонтаж	шт.	1	без стоимости
3	водяной узел	монтаж	шт.	1	без стоимости
4	прочие работы	изоляция	п.м.	6	
		установка противопожарных муфт	шт.	120	

Председатель совета

многоквартирного дома кв.№ 48

Техник ООО УК "Мельничная площадь"

Инженер ПТО

*Л.И. Мухаметшина*  
*Н.Г. Галкин*  
*Т.А. Скороходова*

Л.И. Мухаметшина

Н.Г. Галкин

Т.А. Скороходова



Согласовано

Директор ООО УК "Мельничная площадь"

Д.Ф. Гайнутдинов

201   г.