

Государственная жилищная инспекция РТ

Необходимость

выполнения работ подтверждаю

«18» 01 2021 г.

Ф.И.О.

Хасида Хатимов ГЗ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Муниципального бюджетного учреждения

"Градорегулирование и инфраструктурное развитие" Чистопольского муниципального

района Республики Татарстан

М.Р. Бибишев

2021 г.

Дефектная ведомость (акт, содержащий перечень дефектов) № 01-02
(система центрального отопления и вентиляции)

объемов работ на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу:
Республика Татарстан, г.Чистополь, ул. В.Ногина, д. 89

№ п/п	Виды работ		Ед.изм.	Объем	Примечание
1	радиаторы	изоляция	м ²	20,9	
		замена	шт./секц.	36/290	
2	прочие работы	замена грязевиков	шт	2	
		установка фильтра	шт	2	
		замена задвижек	шт	4	
		установка противопожарных муфт	шт	30	

Председатель совета
многоквартирного дома кв.№ 3
Техник ООО УК "Наш дом"
Инженер ПТО

Согласовано
Директор ООО УК "Наш дом"
Е.И.Баранов
"18" 01 2021 г.

Л.Я. Агзамова
А.К. Ерофеев
Т.А. Скороходова