

Государственная жилищная инспекция РТ

Необходимость

выполнения работ подтверждаю

18.01.2021 г. Ф.И.О.

Хасимов И.З. подпись

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
Муниципального бюджетного учреждения
"Городское планирование и инфраструктурное
развитие" Чистопольского муниципального
района Р.Р. Бибишев
2021 г.

Дефектная ведомость (акт, содержащий перечень дефектов) N 05-01
(фасад)

объемов работ на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу:
Республика Татарстан, г.Чистополь, наб. Ржавец, д. 1а

№ п/п	Виды работ		Ед.изм.	Объем	Примечание
1	Цоколь	отбивка штукатурки	м ²	14	
		штукатурка	м ²	24	
2	Окна	демонтаж	шт	1	
		установка	шт	1	
		устройство наружных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м ²	40	
3	Двери	демонтаж	шт	1	входные
		установка	шт	1	входные
4	Труба газовая	окраска	м ²	14,9	
5	Бетонные площадки	разборка	м ³	0,55	
		устройство песчаных слоев толщ. 10см	м ³	0,9	
		устройство щебеночных слоев толщ. 10см	м ³	0,9	
		устройство бетонного покрытия толщ. 10см	м ³	0,9	с армированием
		разборка бардюров	м	2	
		установка бардюров	шт	7	
		устройство бетонного покрытия толщ. 5см	м ³	0,11	крыльцо обрамление уголком 4,3м, с армированием
6	Отмостка	разборка бетонной	м ³	0,92	
		устройство песчаных слоев толщ. 10см	м ³	4,6	
		устройство щебеночных слоев толщ. 10см	м ³	4,6	
		устройство бетонного покрытия толщ. 10см	м ³	4,6	
7	Козырьки над дверью	демонтаж деревянного	шт	1	
		устройство двухскатного	шт	1	окраска 1,6м ²

Председатель совета
многоквартирного дома кв.№ 9
Техник ООО УК "Речники"
Инженер ПТО

Машихина
Н.Ю. Аппалонов
Т.А. Скороходова

Согласовано
Директор ООО УК "Речники"
С.С.Сергеев
18.01.2021 г.

