

Государственная жилищная инспекция РТ

Необходимость

выполнения работ подтверждаю

« » 20__ г.

Ф.И.О.

подпись

Хуснутдинов А.Н.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя

Муниципального бюджетного учреждения
"радорегулирование и инфраструктурное
развитие" Чистопольского муниципального
района Республики Татарстан

А.Н. Хуснутдинов

2023г.



Дефектная ведомость (акт, содержащий перечень дефектов)

(система водоотведения)

объемов работ объекта

Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул.Л.Толстого д.41 г.Чистополь Республика Татарстан

| № п/п | Виды работ | | Ед.изм. | Объем | Примечание |
|-------|------------------------|--------------------------------|-----------|--------|---------------|
| 1 | собирающий трубопровод | замена | п.м. | 23 | |
| | | выпуски | шт. /п.м. | 1/11 | |
| | стояки | замена | шт. /п.м. | 6/63,3 | |
| | вент.стояки | устройство | шт. /п.м. | 4/20 | |
| | подводки | замена | п.м. | - | |
| 2 | замена сантехники | смывной бачок | шт. | 12 | без стоимости |
| | | унитаз | шт. | 12 | без стоимости |
| 3 | прочие работы | установка противопожарных муфт | шт. | 18 | |
| | | изоляция | м | 4 | |

Председатель совета

многоквартирного дома кв.№ 1

Главный инженер ООО УК "Речники"

Инженер ПТО

Писарева
Аппалонов
Скороходова

Т.Г. Писарева

Н.Ю. Аппалонов

Т.А. Скороходова

Согласовано

Директор ООО УК "Речники"

С.С. Сергеев

2023г.

