


Государственная жилищная инспекция РТ

Необходимость
выполнения работ подтверждаю

« » 20 г. *И.А. Хуснутдинов* Ф.И.О. *И.А. Хуснутдинов*
подпись

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя
Муниципального бюджетного учреждения
"Градорегулирование и инфраструктурное
развитие" Чистопольского муниципального
района Республики Татарстан
А.Н. Хуснутдинов
г. _____



**Дефектная ведомость (акт, содержащий перечень дефектов)
(ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения)**

объемов работ объекта

Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул.Академика Королева д.1 г.Чистополь Республика Татарстан

№ п/п	Виды работ		Ед.изм.	Объем	Примечание
1	разводящий трубопровод	замена	п.м.	782,2	
		ввод	шт	1	
		изоляция	п.м.	782,2	
		окраска	м ²	366,1616	
2	стояки	количество	шт/п.м	78/1928	
3	радиаторы	замена	шт./секц.	60/372	
4	прочие работы	замена грязевиков	шт	2	
		замена задвижек	шт	28	
		установка фильтра	шт	2	
		установка балансировочного клапана	шт	1	
		проводка КИПиА	м	44	
		замена манометров	комп	4	
		замена термометров	комп	4	
		гидравлическое испытание	м	782,2	
5	узел учета тепла	установка противопожарных муфт	шт	370	
		демонтаж	шт	1	без стоимости
		установка	шт	1	без стоимости
		установка стального фланца	шт	4	

Председатель совета
многоквартирного дома кв.№ 35
Главный инженер ООО УК "Дом медиков"
Инженер ПТО



Согласовано
Директор ООО УК "Дом медиков"
"Дом медиков" *С.С. Сергеев*
г. _____

Е.Р. Устюжина
В.И. Гатауллин
Т.А. Скороходова