



УТВЕРЖДАЮ



**Дефектная ведомость (акт, содержащий перечень дефектов)
(ремонт подвального помещения)**




объемов работ объекта

Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул.Л.Толстого д.101 г.Чистополь Республика Татарстан

№ п/п	Виды работ	Ед.изм.	Объем	Примечание
1	Вход в подвал			
	демонтаж деревянной двери	м ²	1,7	
	установка металлической двери	м ²	1,7	
	окраска по металлу	м ²	3,4	
	замена замка	шт	1	
2	Помещение для узла учета ХВС			
	известковая окраска стен	м ²	21	
	разборка бетонной дорожки	м ³	0,3	
	устройство бетонной дорожки толщ.5см с подстилающими слоями	м ³	0,5	с армированием

Председатель совета
многоквартирного дома кв.№ 2
Главный инженер ООО УК "Речники"
Инженер



 Н.И. Наумова
 Н.Ю. Аппалонов
 Т.А. Скороходова