

КСК

КОНСОРЦИУМ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОМПАНИЙ

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан"

Программа: "Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, в 2023 году, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2022 № 1305"

ПРОЕКТ

на объект

«Капитальный ремонт многоквартирного дома
по п. Водников д.24 г. Чистополь Республика Татарстан»

Стадия: ПД

**Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах
инженерно-технического обеспечения**

подраздел «Система водоснабжения»

7-23-74-МКД-В

Директор

ГИП



Д.В. Попов

Д.В. Попов

г.Казань 2023 г.

M17:300




Капитальный ремонт жилого дома №24 по
пос. Водников 2 Чистоволь, РТ

Ремонт системы
водоснабжения



План системы В1(техподполье)

Система холодного водоснабжения 1-2 этажа
М1:300




7-23-74-МКД-В				Капитальный ремонт жилого дома №24 по пос. Водничок, 2 Чистополь РТ			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Ремонт системы водоснабжения	
						Станд.	Лист
ГИП		Д.В. Попов				3	6
Инженер		Д.В. Попов				ООО "КСК"	
Контроль		Д.В. Попов					


АксонOMETPическая cхema xолодного водоснабжения M1-100



Узел Б



Узел учета А



7-23-74-МКД-В

Капитальный ремонт жилого дома №24 по
пос. Водников, 2 Чистополь РТ



Ремонт системы
водоснабжения

АксонOMETPическая cхема В1
(1-2 этаж)

000 ЖСК

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Станд.	Лист	Листов
							5	6
ГИП								
Инженер								
Н.Контроль								

Узел герметизации ввода трубопровода В1 в здание





Спецификация элементов ввода

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
1		Детали			
		Стальная гильза Ø 24,5(35 II)	1		
		Упор для набивки	1		
		Материалы			
2.		Цементный раствор М100	0,19		
3.		Набивка просмоленной паклей	0,5		
4.		Зачеканка	0,6		
5.		Замазка	0,5		

7-23-74-МКД-В					
Капитальный ремонт жилого дома №24 по пос. Водников, г. Чистополь РТ					
Ремонт системы водоснабжения			Станд.	Лист	Листов
Уплотнение ввода водопровода В1 в здание				6	6
			000 ЖСК		

Спецификация изделий материалов

Марка поз	Обозначение	Тип, марка, обозначение	Ед изм.	Количество
	В1			
	Труба полиэтиленовая Д 40		м	41,7
	Труба полипропиленовая Д 40	PN 20/40	м	8,3
	Труба полипропиленовая Д 25	PN 20/25	м	53,0
	Труба полипропиленовая Д 20	PN 20/20	м	2,0
	Вентиль Д 15	15 БЗР	шт	8
	Вентиль Д 40	15 БЗР	шт	3
	Вентиль полипропиленовый Д 40			4
	Фильтр сетчатый Д 40	Y222 DANFOSS	шт	1
	Муфта противопожарная Д 25	PTMK-25	шт	4

						7-23-74-МКД-В			
						Капитальный ремонт жилого дома №24 по пос. Войниково, г. Чистополь РТ			
Изм.	Колуч.	Лист	№Вак.	Подп.	Дата	Ремонт системы водоснабжения	Страница	Лист	Листов
								1	1
ГИП		Д.В. Попов				Спецификация изделий и материалов	ООО "КСК"		
Инженер		Д.В. Попов							
ГН.контр.		Д.В. Попов		