

КСК

КОНСОРЦИУМ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОМПАНИЙ

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан"

Программа: "Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, в 2023 году, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2022 № 1305"

ПРОЕКТ

на объект

«Капитальный ремонт многоквартирного дома
по ул. Комсомольская д.7а п.Юлдуз Чистопольский район
Республика Татарстан»

Стадия: ПД

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

подраздел «Система водоснабжения»

7-23-81-МКД-В

Директор

ГИП



Д.В. Попов

Д.В. Попов

г.Казань 2023 г.

Technical drawing of a rectangular frame assembly. The drawing shows a central rectangular frame with a horizontal beam and a vertical beam. The frame is composed of several components, each labeled with a code and a diameter.

Dimensions:

- Overall width: 12800
- Overall height: 23090
- Horizontal beam length: 9880
- Vertical beam height: 2950
- Left side width: 5980
- Right side width: 5910
- Bottom width: 9530

Component Labels:

- СмБ1-1 $\varnothing 25$
- СмБ1-2 $\varnothing 25$
- СмБ1-3 $\varnothing 25$
- СмБ1-4 $\varnothing 25$
- СмБ1-5 $\varnothing 25$
- СмБ1-6 $\varnothing 25$
- СмБ1-7 $\varnothing 25$

Other Labels:



- Вход В1
- n/3 $\varnothing 40$
- L=296

Reference Markers:



- Top: 1, 2, 3, 4
- Bottom: A, B, b

7-23-81-MKD-B

M1:300

[illegible]

АксонOMETPическая cхeмa хoлoднoгo вoдocнaбжeния
M1:100





Узел учета А



Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
ГИП	Д.В. Попов				
Инженер	Д.В. Попов				
Никонтроль	Д.В. Попов				

7-23-81-МКД-В					
Капитальный ремонт жилого дома №7А по ул. Комсомольская, пос. Юдуз Чистопольский район РТ					
Ремонт системы водоснабжения			Стация	Лист	Листов
				4	5
АксонOMETPическая cхeмa в1			000 "КСК"		

Узел герметизации ввода трубопровода В1 в здание



Спецификация элементов ввода

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
1		Детали			
		Стальная гильза Ø 24,5(35) l	1		
		Упор для набивки	1		
		Материалы			
2		Цементный раствор М100	0,19		
3		Набивка просмоленной паклей	0,5		
4		Зачеканка	0,6		
5		Замазка	0,5		

7-23-81-МКД-В					
Капитальный ремонт жилого дома №7А по ул. Комсомольская, пос. Юдуз Чистопольский район РТ					
Ремонт системы водоснабжения			Стация	Лист	Листов
				5	5
Уплотнение ввода водопровода В1 в здание			000 "КСК"		

Спецификация изделий материалов

Марка поз	Обозначение	Тип, марка, обозначение	Ед изм.	Количество
	B1			
	Труба полиэтиленовая Д 40		м	51,6
	Труба полипропиленовая Д 40	PN 20/40	м	21,2
	Труба полипропиленовая Д 25	PN 20/25	м	40,9
	Труба полипропиленовая Д 20	PN 20/20	м	3,5
	Вентиль Д 15	15 БЗР	шт	13
	Вентиль Д 40	15 БЗР	шт	3
	Вентиль полипропиленовый Д 40			3
	Фильтр сетчатый Д 40	Y222 DANFOSS	шт	1
	Муфта противопожарная Д 25	PTMK-25	шт	6

						7-23-81-МКД-В		
						Капитальный ремонт жилого дома 7А по ул. Камсамальская, пос. Юлдуз, Чистопольский район РТ		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Ремонт системы водоснабжения	Стация	Лист
								Листов
								1
								1
ГИП		Д.В. Попов				Спецификация изделий и материалов	ООО "КСК"	
Инженер		Д.В. Попов						
Н.контр.		Д.В. Попов						